



Ciechanów, dnia 02.12.2020r.

NZ – 242 – 37.2 / 2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 37/2020 - SIWZ z dnia 23.11.2020r. „Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 i KP2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów Sp. z o. o.”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego” zgodnie z ust. 1 udziela następujących odpowiedzi:

1. Proszę o przysłanie posiadanych wyników badań emisji spalin dla poszczególnych obciążeń kotłów.

Odp. Wyniki badań załączymy na stronie.

2. Proszę o podanie stopnia osuszenia sprężonego powietrza z istniejących sprężarek.

Odp. Obecnie eksploatujemy dla celów technologii filtrów workowych trzy sprężarki tj. dwie na potrzeby kotłów WR25/EM Nr1 i Nr2 (z osuszaczami ziębnicznymi) oraz na potrzeby kotła WR12 sprężarka z osuszaczem adsorpcyjnym. Dodatkowo posiadamy sprężarkę firmy BOGE Kompressoren typ S40-3 z dodatkowym zbiornikiem sprężonego powietrza KOMNINO KP - 2000-11/1.0 v=2000l bez dodatkowej instalacji osuszającej. Dane sprężarki załączymy na stronie. Jeżeli sprężarki z istniejących kotłów, posiadają zbyt małą wydajność przy jednoczesnej pracy wszystkich kotłów można wykorzystać w/w sprężarkę doposażając w odpowiedni w osuszacz.

3. Proszę o określenie ilości włączeń i wyłączeń kotłów z ruchu w ciągu roku.

Odp. Ilość włączeń i wyłączeń średnio w roku 4/4 max 10/10.

Z poważaniem

Główny Księgowy
Pracownik
AS
mgr Agnieszka Szumigaj



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł



10/10/2003

10/10/2003