



Ciechanów, dnia 14.12.2020r.

NZ – 242 – 37.3 / 2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 37/2020 - SIWZ z dnia 23.11.2020r. „Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 i KP2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów Sp. z o. o.”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego” zgodnie z ust. 1 udziela następujących odpowiedzi:

1. W zamieszczonym przez Państwa PFU - dla jednego z wariantów wykonania jest informacja dot. m.in. filtra workowego.
Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie z poziomo ułożonymi workami filtracyjnymi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z poziomo ułożonymi workami filtracyjnymi.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Ir Małgorzata Niestępska

