



Ciechanów, dnia 01.06.2020r.

NZ – 242 – 18.3 / 2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 18/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2.” (filtry workowe)

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego” zgodnie z ust. 1 udziela następujących odpowiedzi:

Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga zastosowania przenośników zgrzebłowo rurowych z ciągnem łańcuchowym lub linowym.

Zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi podczas wizji lokalnej pyły transportowane nowymi przenośnikami należy zrzucić bezpośrednio do istniejących wanien odzulfania (bez wcześniejszego zwilżania pyłu).

Wg opinii potencjalnego dostawcy tego typu przenośników opisane powyżej rozwiązanie spowoduje zasysanie pary wodnej, w wyniku czego nastąpi korodowanie i zamarzanie układu transportu pyłów.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zabudowę systemu transportu pyłu w oparciu o przenośniki z wcześniejszym zwilżaniem pyłu i ich zrzutem na istniejący taśmociąg.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę systemu transportu pyłu w oparciu o przenośniki zgrzebłowo rurowe z ciągnem łańcuchowym lub linowym ze zwilżaniem pyłu i ich zrzutem na istniejący taśmociąg. Układ zwilżający musi być profesjonalnie wykonany, sprawdzony w eksploatacji, z referencjami od użytkowników kotłów rusztowych węglowych.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niestępska



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł

