



Ciechanów, dnia 05.06.2020r.

NZ – 242 – 18.9 / 2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. VIII - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 18/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2.” (filtry workowe)

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego” zgodnie z ust. 1 udziela następujących odpowiedzi:

Z uwagi na określenie wymogu zabudowy filtrów w układzie pionowym tuż przed terminem złożenia oferty prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 17.06.2020 r.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w SIWZ, ani też podczas wizji lokalnej nie było mowy o konieczności zaoferowania odpylaczy workowych w układzie pionowym.

Tym samym została przyjęta dowolność w doborze odpylaczy workowych spełniających wymagania Zamawiającego ujęte w SIWZ i PFU.

Odp. Brak zgody

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
dr. Magorzata Niestępska

