



Ciechanów, dnia 04.06.2020r.

NZ – 242 – 18.5 / 2020

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: Cz. V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 18/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2.” (filtry workowe)**

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego” zgodnie z ust. 1 udziela następujących odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy filtra workowego z workami w układzie poziomym?

Odp. Zabudowa filtra workowego powinna być wykonana w układzie pionowym.

Czy w przypadku zaoferowania filtra workowego z workami w układzie pionowym, filtr ma być wyposażony w zabudowę na komorach czystych w celu ułatwienia serwisowania podczas złych warunków atmosferycznych?

Odp. Brak takiego wymagania.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*dr Małgorzata Niestępska*

