



Ciechanów, dnia 26.02.2021r.

NZ-242-05/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów
tel. (23) 672 33 58
e-mail: pec@pecciechanow.pl www.pecciechanow.pl

Wpisane do KRS nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał zakładowy 10 710 770,00 PLN

NIP 566 – 000 – 52 – 65

REGON 130 116 147

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe.
Kategoria zamówienia - dostawa.

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych wg. technologii producenta rur preizolowanych – **Załącznik Nr 1** dla zadań :

Zadanie A: Przyłącze ciepłownicze ;
Zadanie B: Przyłącze ciepłownicze ;
Zadanie C: Przyłącze ciepłownicze ;
Zadanie D: Przyłącze ciepłownicze.

2. Wymagania dotyczące rur stalowych preizolowanych dla wszystkich zadań:

- ✓ Materiał – rury preizolowane, elementy prefabrykowane i materiały pomocnicze wykonane w latach 2020-2021;
- ✓ Rury stalowe ze szwem z przewodem alarmowym – zgodnie ze schematami;



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770,00 zł



- ✓ Izolacja termiczna standardowa;
- ✓ Pianka dwuskładnikowa w pojemnikach odpowiednich dla danego typu i wielkości mufy;
- ✓ Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termo topliwym i paskiem masy butylowej oraz z korkami do wtopienia;
- ✓ Temperatura czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej + 130°C, krótko okresowa do 150°C, ciśnienie PN 2,5 MPa.
- ✓ Oferowany przez oferenta system preizolowany musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z normami PN-EN 253+A1:2013-06, PN-EN 448:2015-12, PN-EN 488:2015-12, PN-EN 489:2009.
- ✓ Oferowany system preizolowany powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, którą należy załączyć do oferty.
- ✓ Rura preizolowana- powinna spełniać następujące wymagania:
 - ✓ - średnice zewnętrzne płaszcza osłonowego powinny być zgodne wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253;
 - ✓ - długości wolnych końców rury muszą wynosić $\pm 10\text{mm}$;
 - ✓ - długości wolnych końców do spawania muszą wynosić min 150-220mm;
 - ✓ - na płaszczu zewnętrznym rury powinny być umieszczone informacje dotyczące nominalnej średnicy i nominalnej grubości ścianki rury przewodzącej stalowej; specyfikacji materiału stali,
 - ✓ - znak identyfikacyjny producenta, numer normy, wg której element został wykonany, rok i tydzień piankowania, typ czynnika spieniającego, jaki został użyty,
- ✓ Rura stalowa- musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253:2009 odnośnie:
 - ✓ - jakości stali,
 - ✓ - średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną tolerancją,
 - ✓ - grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją,
 - ✓ - stanu powierzchni.
- ✓ Dostępne długości rur stalowych powinny wynosić 6m, 12m. Tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm. W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury powinny być poddane dodatkowej obróbce – śrutowania przy użyciu śrutu stalowego. Nie dopuszcza się czyszczenia i przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie. Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253:2009 p. 4.2.4 oraz stopniom czystości A, B lub C wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. Producent rur stalowych musi posiadać certyfikat ISO9001, natomiast rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B. Tolerancja grubości ścianek rur przewodowych zgodnie z normą PN-EN 253:2009 .
- ✓ Rura osłonowa – Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD III generacji (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009 odnośnie:
 - ✓ - gęstości surowca,
 - ✓ - czasu indukcji utleniania OIT surowca,
 - ✓ - długotrwałych właściwości mechanicznych surowca CLT,
 - ✓ - Średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253,
- ✓ Izolacja termiczna – Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur preizolowanych musi spełniać wymagania normy EN253:2009 odnośnie:
 - ✓ - struktury komórkowej
 - ✓ - gęstości,
 - ✓ - wytrzymałości na ściskanie,

- ✓ - chłonności wody w podwyższonej temperaturze.
- ✓ Każdy element systemu preizolowanego (trójniki, rury, kolana oraz pianki do połączeń mufowych muszą zawierać piankę spienianą cyklopentanem).
- ✓ Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy do 140°C. W/w trwałość sztywnej pianki izolacyjnej (temperatura) musi być zawarta w aktualnej aprobacie technicznej wydanej dla danego systemu rur preizolowanych. Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej mierzony w temperaturze +50°C nie może być większy niż **0,029 W/mK**. Dostawca materiałów powinien przedstawić świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 8497:1999 lub PN-EN 253:2009.
- ✓ System wykrywania nieszczelności – impulsowy.
- ✓ Złącza mufowe- muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009 i posiadać certyfikat jakości na zgodność z tą normą.
- ✓ Jako złącza mufowe dopuszcza się tylko:
 - ✓ - mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla średnic rury przewodowej stalowej mniejszej od DN 400 (mufa DN 530) podwójnie uszczelniane (klej i mastik) z korkami wtapianymi.

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Zadania: A,B,C,D - **26.03.2021r.**

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z (**Załącznik Nr 2 - Oferta**).
3. Oferta, wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, muszą być sporządzane - pod rygorem nieważności - w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę należy przesyłać w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pecciechanow.pl w terminie do dnia **16.03.2021r. do godz. 12⁰⁰**

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania.

8. KRYTERIUM OCENY OFERTY - Cena oferty 100%

9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Ciechanowie spółka z o.o., a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019).
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: przetargi@pecciechanow.pl
3. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.

4. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Na podstawie § 10 ust. 7 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.
6. Zgodnie z § 22 ust. 2 pkt b "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający może wykluczyć Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla Zamawiającego, nie uzyskali akceptacji do dalszej współpracy w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny Wykonawcy dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur zamawiającego;
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę który nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego,
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn (zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 16 z dnia 01.07.2019 r.)
9. Informacji w sprawie udziela :
 - **W sprawach technicznych** – Mariusz Wilkowski tel. 661 468 425, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
 - **W sprawach formalnych** – Grzegorz Dąbrowski tel. 661 434 244, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.
10. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik Nr 1 | – Zestawienie materiałów, |
| Załącznik Nr 2 | – Formularz Ofertowy, |
| Załącznik Nr 3 | – Wzór umowy, |
| Załącznik Nr 4 | – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, |

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu

Paweł
Kuskowski

Elektronicznie
podpisany przez Paweł
Kuskowski
Data: 2021.02.25
14:27:10 +01'00'

Małgorzata
Niestępska

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Niestępska
Data: 2021.02.25
14:44:18 +01'00'