

Ciechanów, dnia 09.02.2022r.

NZ – 242 – 02.3 / 2022

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II zmian SWZ - Nr referencyjny 02/2022, SWZ z dnia 10.01.2022 r. „Dezagregacja grupowego węzła ciepłego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie.”

Zamawiający na podstawie punktu 11.4 SWZ - Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” „*Przed ostatecznym terminem składania ofert, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zmodyfikować SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ i zamieści na własnej stronie internetowej.*”, wprowadza następujące zmiany SWZ:

SWZ Rozdział 13. „Wymagania dotyczące wadium”.

Obecne zapisy:

ust. 13.1. „Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.”

**Zapisy po zmianie:**

**ust. 13.1. „Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.”**

**Zamawiający informuje o naniesieniu poprawek w dokumentacji technicznej:**

- Przyłącze do budynku Powstańców. Włkp. 12 należy wykonać z rur preizolowanych DN32/42,4/110 (poprawiony PZT oraz profil)
- W zestawieniu materiałów w pozycji Zawory kulowe kołnierzowe DN65 – 8 szt. powinno być Zawory kulowe do wspawania DN50 – 8 szt.
- W zestawieniu materiałów w pozycji Zawory kulowe kołnierzowe DN32 – 4 szt. powinno być Zawory kulowe do wspawania DN32 – 4 szt.
- Zawory kulowe do wspawania Dn15 wyspecyfikowane w zestawieniu materiałowym błędnie. Pozycja z przedmiaru robót dotycząca montażu zaworów kulowych kołnierzowych Dn15 nie podlega wycenieniu.

Załączniki:

Aktualizacja dokumentacji technicznej.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu