

Ciechanów, dnia 16.11.2023 r.

NZ – 242 – 17.9 / 2023

Identyfikator postępowania (NR TED): 2023/S 201-632412

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: Cz. IX - Odpowiedzi na pytania Wykonawców w sprawie Nr 17/2023 - SWZ z dnia 13.10.2023r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy”.

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający na podstawie SWZ rozdział 11 „SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ” *zgodnie z ust. 11.7. udziela następujących wyjaśnień:*

WYJAŚNIENIE IX

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. zastosowanie kotła wodnego, pionowego, 3- ciągowego, zaprojektowanego oraz wyprodukowanego według standardu EN 12953-3: 2016 (kocioł wolno stojący na fundamencie, odrębnie od paleniska z rusztem schodkowym)?

Odpowiedź Nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z cz. VII, Zamawiający informuje, że ze względu na posiadane pozwolenie na budowę uwzględniające ograniczoną kubaturę do zabudowy nowego kotła z instalacjami towarzyszącymi obok kotłów parowych będących w eksploatacji, rozwiązanie równoważne nie może wprowadzać istotnych zmian rozwiązań budowlanych i architektonicznych, które uniemożliwiłyby adaptację istniejącego budynku wraz z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi do elektrociepłowni na biomasę, przy zachowaniu gotowości do pracy istniejących kotłów parowych. Nie przewidujemy również istotnych ingerencji w rozwiązania logistyczne terenu przyległego.

Dlatego Zamawiający informuję, że nie dopuszcza rozwiązania polegającego na zastosowaniu kotła w układzie rozdzielonym znając uwarunkowania gabarytowego takiego rozwiązania, które były analizowane na etapie PB.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu