

Ciechanów, dnia 21.11.2023 r.

NZ – 242 – 17.12 / 2023

Identyfikator postępowania (NR TED): 2023/S 201-632412

## Wg. Rozdzielnika

**Dotyczy: Cz. XII - Odpowiedzi na pytania Wykonawców w sprawie Nr 17/2023 - SWZ z dnia 13.10.2023r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy”.**

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający na podstawie SWZ rozdział 11 „SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ” *zgodnie z ust. 11.7. udziela następujących wyjaśnień:*

### WYJAŚNIENIE XII

#### Pytanie Nr 1

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowień §2 Umowy poprzez dookreślenie terminu rozstrzygnięcia wniosku o uzyskanie finansowanie przedmiotu Umowy. Zastrzeżenie warunku rozwiązującego pozostaje dalece niekorzystne dla Wykonawcy, który z uwagi na określony termin prac, praktycznie od chwili zawarcia Umowy zmuszony będzie podjąć prace w celu jej wykonania, a co się z tym wiąże ponieść określone koszty.

Proszę o rozważenie zmianę §2 ust. 5 poprzez dodania dopisku: „z zastrzeżeniem ust. 5<sup>1</sup> poniżej”.

Dodanie ust. 5<sup>1</sup> o treści:

„Wykonawcy przysługuje odszkodowanie z tytułu kosztów poniesionych do dnia rozwiązania Umowy.”

#### Odpowiedź Nr 1

Warunek, o którym mowa w powyższym pytaniu już został spełniony, tzn. Zamawiający pozyskał finansowanie, o którym mowa w §2 ust. 1.

#### Pytanie Nr 2

Wykonawca wnosi o dodanie postanowienia §6 ust. 8 Umowy o treści:

„8. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć paliwo na swój koszt na okres trwania Prób końcowych o parametrach określonych w PFU.”

#### Odpowiedź Nr 2

**Zamawiający zmienia brzmienie umowy poprzez dodanie §6 ust. 8 w brzmieniu:**

„Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć paliwo na swój koszt na okres trwania Prób końcowych o parametrach określonych w PFU.”

### **Pytanie Nr 3**

Wykonawca wnosi o dodanie postanowienia §16 ust. 15 Umowy o treści:

„Pomiary Gwarancyjne, o których mowa w PFU, przeprowadzone zostaną przy użyciu paliwa o parametrach określonych w PFU, co potwierdzone zostanie przedłożonym przez Zamawiającego sprawozdaniem z jego badania.”

Instalacja stanowiąca przedmiot Umowy projektowana jest dla określonych warunków i jakości paliwa. Brak osiągnięcia zastrzeżonych Parametrów Gwarantowanych rodzić może odpowiedzialność Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem wykonania Pomiarów Gwarancyjnych przy użyciu zakładanej jakości paliwa.

### **Odpowiedź Nr 3**

„Pomiary Gwarancyjne, o których mowa w PFU, przeprowadzone zostaną przy użyciu paliwa o parametrach określonych w PFU. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przedłoży sprawozdanie badania paliwa biomasowego, obejmujące:

1. Wartość opałową.
2. Wilgotność całkowitą.
3. Zawartość popiołu”.

### **Pytanie Nr 4**

Wykonawca wnosi o zmianę §17 ust.9 Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

„W ramach rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia lub usterki. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie.”

### **Odpowiedź Nr 4**

Wykonawca nie wyraża zgody na zmianę §17 ust.9 Umowy.

### **Pytanie Nr 5**

Wykonawca wnosi o zmianę §17 Umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści:

„11. Warunki gwarancji wyszczególnione w punktach 17.1 nie mają zastosowania i nie obejmują wad lub usterek spowodowanych:

- a) siłą wyższą;
- b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególnie użytkownika przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania określonymi w instrukcji eksploatacji opracowanej przez PW (co wymaga udowodnienia przez PW w obiektywny sposób),
- c) niezgłoszeniem wady w terminach określonych w umowie.
- d) normalnym zużyciem; odpowiedzialność Wykonawcy za wady wynikające z Umowy nie dotyczy części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych (płynów).
- e) zaniedbania, winy umyślnej lub innych osób trzecich, za których działania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- f) zmiany wyposażenia bez zgody i wiedzy Wykonawcy.
- g) jakiegokolwiek modyfikacji oprogramowania programistycznego be zgody Wykonawcy.”

### **Odpowiedź Nr 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy §17 Umowy. Wiele z przesłanek wymienionych w proponowanym ust. 11 są to ogólne warunki udzielania gwarancji, które zdaniem Zamawiającego nie wymagają uszczegółowienia.

**Pytanie Nr 6**

Wykonawca wnosi o zmianę §20 ust. 4 poprzez nadanie mu treści:

„4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za prace i dostawy wykonane lub zamówione, w zakresie w jakim Wykonawca nie może rozwiązać umów z dostawcami lub podwykonawcami oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.”

Z uwagi na specyfikę procesu realizacji inwestycji, znaczna część urządzeń kluczowych dla jej wykonania kontraktowana jest ze znacznym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosić będzie z tego tytułu znaczne koszty. Narusza się zasadę równowagi stron sytuacji, a w której z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę zmuszony jest on ponosić koszty dostaw i urządzeń zakontraktowanych na potrzeby inwestycji, lecz nie dostarczonych do dnia odstąpienia.

**Odpowiedź Nr 6**

Zamawiający podtrzymuje zapis §20 ust. 4 Umowy.

Prokurent Spółki

Zatwierdził:

Prezes Zarządu