

NZ – 242 – 03.1 / 2023
Identyfikator postępowania: 03/2023

Ciechanów, dnia 23.03.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. I - Nr referencyjny 03/2023, Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2023 r. „Dostawa kompaktowego węzła ciepłego zgodnie z załączoną dokumentacją. Węzeł ciepły trzyfunkcyjny c.o + c.w.u + c.t. - ul. Harcerska.”

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

WYJAŚNIENIE I

Pytanie Nr 1

Czy wymienniki ciepła c.o., c.w.u oraz c.t. mają być lutowane stalą nierdzewną (zgodnie z pkt.4 Zapytania Ofertowego) czy zgodnie z dokumentacją projektową lutowane miedzią?

Odpowiedź Nr 1

Lutowane miedzią.

Pytanie Nr 2

W zestawieniu urządzeń węzła (układ regulacji elektronicznej, poz. SE) znajduje się zapis, iż rozdzielania elektryczna zasilająco-sterownicza węzła wg. załączonego opisu. Uprzejmie proszę o udostępnienie tego opisu.

Odpowiedź Nr 2

Opis znajduje się w załączniku.

Pytanie Nr 3

Czy zakres dostawy węzła ciepłego ma obejmować moduł telemetryczny Smart Control (brak takiej pozycji w zestawieniu urządzeń węzła)?

Odpowiedź Nr 3

Bez szafki telemetrycznej.

: