

Ciechanów, dnia 12.03.2024 r.

NZ – 242 – 01.03 / 2024

Identyfikator postępowania: 01/2024

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: Cz. III - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 01/2024 - SWZ z dnia 22.02.2024 r. „Remont kanałów spalin za kotłami wodnymi w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SWZ punkt 12 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 12.2. udziela następujących wyjaśnień:

WYJAŚNIENIE III

Pytanie Nr 1

Sprawa dodatkowego zadaszania strefy górnej kanałów poprzez dodatkowy "daszek" z blachy trapezowej dla dodatkowej osłony przed zbieraniem się wody z opadów atmosferycznych na górnej płaszczyźnie izolacji po dłuższym okresie eksploatacji.

Odpowiedź Nr 1

Nad całą instalacją odpylającą (kanały spalin podlegające wymianie i kanał w kierunku kotłów parowych) pokryć dodatkowo od góry blachą trapezową ze spadkiem w celu ochrony górnej części izolacji kanałów przed odkształceniem i zastoinami wody oraz wnikaniem wilgoci w izolację.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu