

Ciechanów, dnia 08.03.2024 r.

NZ – 242 – 01.02 / 2024

Identyfikator postępowania: 01/2024

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II – Wniosek Wykonawcy o zmianę treści SWZ w sprawie Nr 01/2024 - SWZ z dnia 22.02.2024 r. „Remont kanałów spalin za kotłami wodnymi w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.”

Zamawiający na podstawie SWZ punkt 12 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 12.2. udziela następujących wyjaśnień:

WYJAŚNIENIE I

Wniosek:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ dot. wymaganej grubości kanałów po stronie czystej z 5mm na gr. 4mm.

Uzasadnienie:

Pierwotnie wg Państwa dokumentacji kanały po stronie czystych gazów zostały zaprojektowane na gr.4mm, W naszych instalacjach obecnie też się projektuje kanały spalin po stronie czystej na gr. 4mm

Wraz ze zwiększeniem grubości zwiększa się masa kanałów np. wejściowego do kominu nawet o 30%, Być może konieczne będzie przeprojektowanie nowej podpory przed kominem.

W celu wykorzystania podpór 1:1 proponujemy zmianę zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości blachy kanałów spalin z 5mm na 4mm.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu