



Ciechanów, dnia 16.09.2016r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów
tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60
e-mail: pec@pecciechanow.pl www.pecciechanow.pl

Wpisane do KRS nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał
zakładowy 10 607 420,00 PLN

NIP 566 – 000 – 52 – 65

REGON 130 116 147

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę.
Kategoria zamówienia - usługa.

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu sprężarkowego.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis istniejącej instalacji;
Istniejąca instalacja sprężonego powietrza służy głównie do czyszczenia powierzchni
ogrzewalnej kotłów (rurowe ekrany kotła oraz rurowe pęczki podgrzewaczy kotła).
Czyszczenie kotłów wykonywane jest w czasie postoju kotłów. Sprężarka powinna
zapewnić odpowiednią ilość powietrza (ciśnienie i rozmiar strugi), tak by strumień
powietrza pozwalał jak najlepiej usuwać pyły i sadzę z powierzchni ekranowych oraz
pęczków podgrzewaczy kotła.



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 607 420,00 zł



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2014

Istotnym elementem instalacji powinno być dostarczenie odpowiednich lanc z końcówkami uwzględniającymi specyfikę czyszczenia powierzchni ekranowych, w tym możliwość zmiany długości lancy oraz czyszczenie pęczków wężownic, gdzie występuje ograniczenie przestrzeni poruszania się (komory pomiędzy zespołami wężownic) w kotle oraz konieczność wsunięcia dyszy zdmuchującej osady w pęczki podgrzewaczy. Zakres modernizacji instalacji sprężonego powietrza.

- Dostawa, montaż i uruchomienie nowego agregatu sprężarkowego wraz z ewentualnym dodatkowym osprzętem (dysze, lance itp).
- Wykonanie prac związanych z podłączeniem sprężarki do istniejącej sieci sprężonego powietrza.
- Przygotowanie wymaganej dokumentacji do odbioru przez UDT.
- Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej powykonawczej, DTR z instrukcjami eksploatacji w wersji papierowej – 2 szt oraz w wersji elektronicznej.
- Przed złożeniem oferty, oferent zobowiązany jest zapoznać się na miejscu z projektem technicznym oraz istniejącą instalacją sprężonego powietrza.

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Do 30.11.2016r.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu..
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów
w terminie do dnia 30.09.2016r.

7. KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie niżej podanych kryteriów i ich znaczenia:

Cena oferty – 80%

Ocena funkcjonalności, dodatkowe wyposażenie, koszty i dostęp serwisu i części – 20%

8. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
2. Informacji w sprawie udzieli :
 - mgr. inż. Marian Siuta – tel. 23 673 63 98.

KIEROWNIK
Działu Zakupów, Logistyki
i Administracji
inż. Andrzej Czyżewski

