

NZ – 242 – 09.1 / 2024  
Identyfikator postępowania: 09/2024

Ciechanów, dnia 16.05.2024r.

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. I - Nr referencyjny 09/2024, SWZ z dnia 14.05.2024r.

„Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej (2 zadania):

Zadanie 1 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Amarantowej w Ciechanowie.

Zadanie 2 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Witosa w Ciechanowie.”

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 12 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” *zgodnie z ust. 12.2. „, ”*, udziela następujących wyjaśnień:

### WYJAŚNIENIE I

#### Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ dot. zastosowania detektorów do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej.

Zgodnie z SWZ pkt. 4.1 Zakres zamówienia obejmuje:

- podłączenie instalacji alarmowej budowanych odcinków sieci ciepłowniczej do systemu nadzoru i kontroli sieci preizolowanych EC Ciechanów z możliwością kontroli stanu sieci z pulpitu dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej powinien być kompatybilny z modułem oprogramowania firmy „CONTROL Sp. z o.o.” system OCS służący do monitoringu i zdalnego nadzoru węzłów i obiektów sieciowych. Detektor powinien umożliwić pełną kontrolę stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji pętli oraz wykrywania anomalii. Zamawiający dopuszcza detektor każdego producenta współpracujący z w/w systemem;

Załączona do postępowania dokumentacja projektowa w zestawieniu materiałów nie wskazuje konieczności zastosowania w/w detektora.

Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić zastosowanie detektorów do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej – po 1 szt. dla danego zadania.

#### Odpowiedź Nr 1

W ofercie należy uwzględnić dostawę, montaż, podłączenie oraz uruchomienie detektora. Detektor zainstalować w pomieszczeniu węzła ciepłego w budynku przy ul. Amarantowej oraz w budynku przy ul. Witosa.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu



tel.: 23 672 33 58, 601 462 403 tel./fax: 23 672 21 60

e-mail: [biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl](mailto:biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl)

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000134317, Kapitał zakładowy: 10 808 820,00 zł

