

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - Arkusz nr 1		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia mapy geodezyjnej		
Miejscowość		
Ciechanów		
Jednostka ewidencyjna		
140201_1		
Obszar ewidencyjny		
140201_1.0010		
Nr arkusza mapy		
7.188.17.19.4.3, 19.4.4		
Skala mapy		
1:500		
Nazwa układu współrzędnych		
2000/7		
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
PL-EVRF2007-NH		
Data opracowania		
2024-04-22		
Oświadczam, iż niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych zgłoszonych Staroście Ciechanowskiemu pod numerem PODGK.6640.757.2024, a których rezultat zawiera operat techniczny poświadczony zweryfikowany protokołem weryfikacji nr PODGK.6640.757.2024.1 z dnia z dnia 2024.05.02. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
ZAKŁAD GEODEZYJNY "GEOMIAR" Sp. z o.o. ul. Gwardii Ludowej 5/10A 06-400 Ciechanów tel. 23 672 59 32 NIP 6651091387		
Jacek Prokopiukiewicz GEODEZJA OŚWIADCZENIE 06-400 Ciechanów tel. 23 672 59 32 NIP 6651091387		
Nazwa i adres jednostki wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie		
Budynek i materiały, z których wykonano mapę		

Projekt Zagospodarowania Terenu
działek nr ewid: 255/5, 255/1, 927/5, 57,
68, 70, 71/5, 65/2 położonych w obrębie
Śródmieście miasta Ciechanów SKALA
1: 500


OZNACZENIA:

- 2x0x45/80/100 Projektowana sieć ciepłownicza z rur preizolowanych izolacja standard (zasilania/powrót)
2x0x65 Projektowane wg. odrębnego opracowania przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych izolacja standard
Projektowane wg. odrębnego opracowania pomieszczenie węzła ciepłownego

LEGENDA:

- T-00 - Oznaczenie projektowanego trójnika preizolowanego
Z-00 - Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego - średnica i kąt wg. zestawienia
U-00 - Oznaczenie projektowanego rury preizolowanej - średnica i kąt wg. zestawienia
W-00 - Oznaczenie pomieszczenia węzła ciepłownego
ZP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej - średnica i kąt wg. zestawienia
UP-00 - Oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej - średnica i kąt wg. zestawienia
R.O - Oznaczenie rury ochronnej dwudzielnej

UWAGA:
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych na odcinku PSC-01-PSC-02
przyjmuje Wojewoda Mazowiecki



- UWAGA:
- Parametry pracy sieci ciepłowniczej (do określenia warunków kompensacji) 120/80°C
 - Rury preizolowane z przewodami izolacji aluminiowej
 - W miejscach zolaminy należy kompensować - zależnie od wymagalności technologii
 - Do odciążenia przepływu termicznego na połączeniach odanków preizolowanych rur ciepłowniczych stosować metody termiczne sieciowe radiacyjne
 - Na wejściu rurociągów do pomieszczenia węzła ciepłownego zamontować zawory kulowe spawalne PN25
 - Zabrania się kucia w elementach konstrukcyjnych. Otwory wykonać przy pomocy wiertnicy
 - Instalacja alarmowa wewnątrz budynku prowadzona w rurach elektroinstalacyjnych

INWESTOR:	Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18	Projektant:	mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności Instalacyjno-Instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA	02.01.2025r
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 255/5, 255/1, 927/5, 57, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w obrębie 0010-Śródmieście miasta Ciechanów	SKALA:	1: 500	NUMER RYSUNKU:	ZUDP01
NAZWA RYSUNKU:	Załącznik do uzgodnienia ZUDP				