

NZ-242- 04/2026

Ciechanów, dnia 10.02.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów
tel. (23) 672 33 58

e-mail: biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl www.elektrocieplowniaciechanow.pl

Wpisane do KRS nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał zakładowy 11 229 640,00 PLN

NIP 566 – 000 – 52 – 65

REGON 130 116 147

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe.
Kategoria zamówienia - dostawa.

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku przy ul. 17 Stycznia (MOSIR).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania (zmiękczenia) wody wodociągowej SUW wraz ze zbiornikiem magazynowym oraz kompletną automatyką, w celu możliwości uzupełniania zładu oraz stabilizacji ciśnienia w sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Ciechanów.

1. Lokalizacja SUW

Urządzenia wchodzące w skład planowanej SUW będą zlokalizowane w pomieszczeniu węzła ciepłego w budynku przy ul. 17 Stycznia 60B w Ciechanowie (dz. nr ewid. 1937/13, obręb Podzamcze). Wstępnie przewidziano miejsce na urządzenia SUW oraz miejsca włączy rurociągów – **Załącznik Nr 4 Dokumentacja techniczna (rzut pomieszczenia węzła ciepłego) – wytyczne dla projektowanych rozwiązań technologicznych.**

tel.: 23 672 33 58, 601 462 403 tel./fax: 23 672 21 60

e-mail: biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl

2. Wytyczne dla projektowanych rozwiązań technologicznych

a) zakres pracy SUW

Planowana stacja uzdatniania wody będzie realizowała proces uzdatniania (zmiękczenia) wody wodociągowej. Urządzenie powinno realizować proces odżelaziania, odmanganiania i zmiękczenia wody. Uzdatnianie będzie odbywało się na bieżąco podczas przepływu wody przez butlę ze złożem jonowymiennym, na którym zatrzymywane są jony wapnia i magnezu i wymieniane na jony sodu. Po tym procesie woda jest odpowiednio uzdatniona, co powoduje uniknięcie powstawania kamienia kotłowego, który może odkładać się na elementach stalowych infrastruktury ciepłowniczej. Podczas przepływu przez jedną butlę, w drugiej butli będzie następował proces regeneracji złoża.

b) parametry i urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

Podczas doboru przedmiotowej stacji uzdatniania wody należy uwzględnić poniższe parametry oraz urządzenia:

- stacja zmiękczenia składająca się z dwóch butli ze złożem jonowymiennym; butle zabudowane na konstrukcji/na ramie
- przepływ obliczeniowy urządzenia: 3,0 m³/h
- zbiornik solanki o pojemności 200 dm³
- armatura m.in. zawory odcinające, zawór równoważący oraz elektrozawór, wodomierze, przepływomierz na przewodzie uzupełniania zładu oraz na przewodzie ścieków z regeneracji, filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym, czujniki temperatury,

czujniki/przetworniki ciśnienia, czujnik poziomu wody w zbiorniku magazynowym, inna niezbędna armatura związana z prawidłowym działaniem suw

- zbiornik magazynowy o pojemności 3,5 m³; zbiornik otwarty z blachy stalowej nierdzewnej w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: L=1,60 m, W=1,10 m, Hmax= 2,0 m
- pompa stabilizująco – uzupełniająca, odśrodkowa z przetwornicą częstotliwości; punkt pracy: V=3,0 m³/h, H=50 m H₂O

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Pożądany termin realizacji zamówienia do 15.04.2026 r.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
2. Oferta powinna zawierać:
 - wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego)
 - podpisane oświadczenia zgodne z wzorem stanowiącym: Załączniki Nr 3 (Oświadczenie- sankcje Rosja) oraz Nr 2 (Klauzula RODO).

- Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@elektrocieplowniaciechanow.pl w terminie do dnia **03.03.2026 r. do godz. 12⁰⁰**

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8. KRYTERIUM OCENY OFERTY - Cena oferty 100%.

9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych” obowiązującym w Elektrociepłowni Ciechanów spółka z o.o., a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: przetargi@elektrocieplowniaciechanow.pl.
3. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.
4. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Na podstawie § 27 ust. 4 “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (zgodnie z §11 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 4/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.) ust. 2 „Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania również na podstawie innych przesłanek, o ile taką możliwość przewidział w dokumentacji przetargowej danego postępowania.”
ust. 3 „Przesłankami fakultatywnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania mogą być:
pkt. b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego,”
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn (zgodnie z §24 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 4/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.)
8. **Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przeprowadzenie wizji lokalnej.**

Wizje lokalne należy przeprowadzić w dniu 20.02.2026r.

Wizje lokalne należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, którego reprezentuje Pani Joanna Olewniczak – Kierownik Działu Inwestycji.

tel. nr 665-225-228

e- mail j.olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl

10. Informacji w sprawie udziela:

- **W sprawach technicznych** – Joanna Olewniczak tel. 665 225 228 , w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- **W sprawach formalnych** – Grzegorz Dąbrowski tel. 697 661 556, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | – Formularz ofertowy. |
| Załącznik Nr 2 | – Klauzula informacyjna z art. 14 RODO |
| Załącznik Nr 3 | - Oświadczenie- sankcje Rosja. |
| Załącznik Nr 4 | - Dokumentacja techniczna. |
| Załącznik Nr 5 | – Wzór umowy. |

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prokurent Spółki