

NZ-242- 07/2026

Ciechanów, dnia 10.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów
tel. (23) 672 33 58

e-mail: biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl www.elektrocieplowniaciechanow.pl

Wpisane do KRS nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał zakładowy 11 229 640,00 PLN

NIP 566 – 000 – 52 – 65

REGON 130 116 147

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe.
Kategoria zamówienia - dostawa.

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku przy ul. 17 Stycznia (MOSIR).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku przy ul. 17 Stycznia (MOSIR). Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej, projektów budowlanych i wykonawczych, przygotowanie instrukcji obsługi instalacji (technologia +AKPiA) wraz z uzyskaniem uzgodnienia projektu przez Zamawiającego;
- dostawa, rozładunek, montaż oraz uruchomienie stacji uzdatniania (zmiękczenia) wody wodociągowej SUW wraz ze zbiornikiem magazynowym;
- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA (Dokumentacja techniczna SUW - Załącznik nr 4)
- przeprowadzenie rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji oraz ruchu testowego. Sporządzenie sprawozdania z ruchu testowego zawierającego dane o osiągniętych parametrach i wytycznych do utrzymania

reżimu technologicznego.

- przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji w pełni automatycznej, z możliwością ciągłego monitoringu i zdalnej obsługi stacji uzdatniania wody oraz przeszkolenie/ instruktaż pracowników Zamawiającego pozwalający na obsługę stacji i weryfikację jakości wody.

4.2. Zadanie inwestycyjne ma na celu możliwości uzupełniania zładu oraz stabilizacji ciśnienia w sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Ciechanów.

4.3 Koszty dostawy loco budowa w tym wszystkie koszty i ryzyka związane z transportem, załadunkiem, rozładunkiem oraz magazynowaniem do czasu instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia dostarczanego urządzenia ponosi Wykonawca.

4.4. Dostarczona aparatura musi być fabrycznie nowa, nieużywana, niebędąca przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolna od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich i dostosowana do warunków środowiskowych. Wykonawca zobowiązany jest:

-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zaakceptowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

- stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych,

- dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne atesty oraz świadectwa jakości,

4.5. Wykonawca udzieli gwarancji, na dostarczoną, zamontowaną i uruchomioną aparaturę. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu końcowego i nie będzie krótszy niż 36 miesięcy.

4.6. Dostarczona aparatura musi pochodzić z bieżącej produkcji.

4.7. Cała aparatura i wszystkie elementy elektryczne oferowanych urządzeń muszą odpowiadać warunkom środowiskowym pracy.

4.8. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zostały określone w Dokumentacja techniczna SUW Załącznik nr 3

4.9 Wykonawca do oferty załączy Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji zadania.

4.10. Lokalizacja SUW

Urządzenia wchodzące w skład planowanej SUW będą zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku przy ul. 17 Stycznia 60B w Ciechanowie (dz. nr ewid. 1937/13, obręb Podzamcze). Wstępnie przewidziano miejsce na urządzenia SUW oraz miejsca włączy rurociągów – Dokumentacja techniczna SUW - Załącznik Nr 1

4.11. Wytyczne dla projektu oraz rozwiązań technologicznych:

4.11.1. Dokumentacja projektowa ,część opisowa oraz rysunkowa winna zawierać informacje w zakresie:

- demontażu lub przebudowy rurociągów i armatury kolidujących z projektowaną instalacją;
- opisu projektowanych rozwiązań technologicznych;
- dostawy i montażu urządzeń stacji uzdatniania wody;
- wykonania włączenia instalacji wody dla SUW w istniejące przyłącznie wodociągowe (przed wodomierzem głównym);
- projektu instalacji wodociągowej w pomieszczeniu stacji;
- projektu instalacji elektrycznej i AKPiA;
- kart doboru urządzeń;
- opisu prób i badań instalacji, które są niezbędne do uruchomienia SUW;

Zamawiającemu należy przekazać dokumentację projektową w wersji papierowej (3 egz.) oraz wersję elektroniczną na nośniku (CD). Realizacja zadania w zakresie dostawy i montażu urządzeń nastąpi po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

4.11.2. Zakres pracy SUW

Planowana stacja uzdatniania wody będzie realizowała proces uzdatniania (zmiękczenia) wody wodociągowej. Urządzenie powinno realizować proces zmiękczenia wody. Uzdatnianie będzie odbywało się na bieżąco podczas przepływu wody przez butlę ze złożem jonowymiennym, na którym zatrzymywane są jony wapnia i magnezu i wymieniane na jony sodu. Po tym procesie woda jest odpowiednio uzdatniona, co powoduje uniknięcie powstawania kamienia kotłowego, który może odkładać się na elementach stalowych infrastruktury ciepłowniczej. Podczas przepływu przez jedną butlę, w drugiej butli będzie następował proces regeneracji złoża.

4.11.3 Parametry i urządzenia wchodzące w skład stacji uzdatniania wody

Specyfikacja, parametry i urządzenia są przedstawione w Dokumentacja techniczna SUW - Załącznik nr 3

5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Pożądaný termin realizacji zamówienia:

- przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnienia do **15.04.2026 r.**
- dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody do **15.05.2026 r.**

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

2. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego)
- podpisane oświadczenia zgodne z wzorem stanowiącym: Załączniki Nr 3 (Oświadczenie- sankcje Rosja) oraz Nr 2 (Klauzula RODO).
- Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@elektrocieplowniaciechanow.pl w terminie do dnia **23.03.2026 r. do godz. 12⁰⁰**

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8. KRYTERIUM OCENY OFERTY - Cena oferty 100%.

9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych” obowiązującym w Elektrociepłowni Ciechanów spółka z o.o., a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: przetargi@elektrocieplowniaciechanow.pl.
3. Zamawiający wymaga będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego.
4. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Na podstawie § 27 ust. 4 “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (zgodnie z §11 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 4/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.) ust. 2 „Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania również na podstawie innych przesłanek, o ile taką możliwość przewidział w dokumentacji przetargowej danego postępowania.”
ust. 3 „Przesłankami fakultatywnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania mogą być:
pkt. b) nie wykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego,”
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn (zgodnie z §24 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującego w Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o., wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 4/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.)
- 8. Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przeprowadzenie wizji lokalnej.**
Wizje lokalne należy przeprowadzić w dniach: 17.03.2026r. lub 18.03.2026r. o godz. 11:00.

Wizji lokalnych nie muszą przeprowadzać Wykonawcy którzy uczestniczyli w nich w nieważnym postępowaniu.

Wizje lokalne należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, którego reprezentuje Pani Joanna Olewniczak – Kierownik Działu Inwestycji.

tel. nr 665-225-228

e- mail j.olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl

10. Informacji w sprawie udzielają:

- **W zakresie wizji lokalnej** – Joanna Olewniczak tel. 665 225 228, e-mail: j.olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- **W zakresie budowlano- instalacyjnym i technologii** – Sławomir Świątłowski tel. 661-458-104, e-mail: s.swiatlowski@elektrocieplowniaciechanow.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- **W zakresie instalacji AKPiA** – Łukasz Kielkiewicz, tel. 507-658-102, e-mail: l.kielkiewicz@elektrocieplowniaciechanow.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- **W zakresie instalacji elektroenergetycznych** – Jerzy Więckowski, tel. 517 020 074 e-mail: j.wieckowski@elektrocieplowniaciechanow.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- **W sprawach formalnych** – Grzegorz Dąbrowski tel. 697 661 556, e-mail: g.dabrowski@elektrocieplowniaciechanow.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | – Formularz ofertowy. |
| Załącznik Nr 2 | – Klauzula informacyjna z art. 14 RODO |
| Załącznik Nr 3 | - Oświadczenie- sankcje Rosja. |
| Załącznik Nr 4 | - Dokumentacja techniczna. |
| Załącznik Nr 5 | – Wzór umowy. |

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prokurent Spółki