

NZ – 242 – 10.1 / 2026

Ciechanów, dnia 29.04.2026r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. I SWZ - Nr referencyjny 10/2026, SWZ z dnia 20.04.2026r. „Dostawa i montaż armatury odcinającej w komorach ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanów.”

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 13 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” *zgodnie z ust. 13.1.* , udziela następujących wyjaśnień:

WYJAŚNIENIE I

Pytanie Nr 1

W tabeli z zestawieniem materiałów pojawia się określenie "zasuwy sekcyjne", a później w opisie jest mowa o "zaworach kulowych sekcyjnych" - wszystkie elementy z tabeli to standardowe zawory kulowe (np. Broen, Vexve) czy mają być zasuwy sekcyjne?

Odpowiedź Nr 1

W tabeli przedstawiona jest charakterystyka obecnie zamontowanych zasuw sekcyjnych, które należy wymienić na zawory kulowe.

Pytanie Nr 2

Które z wymienionych zaworów mają być z kołnierzami ISO – czyli pod napęd w przyszłości?

Odpowiedź Nr 2

Wszystkie zawory sekcyjne tj. DN 200 – 2 szt, DN 150 – 6 szt DN 125 – 6 szt, DN 100 – 2 szt, DN 80 – 2 szt, armatura odwadniająca i odpowietrzająca nie będzie doposażona w napęd.

Pytanie Nr 3

Proszę o potwierdzenie że wszystkie zawory mają być z rączkami.

Odpowiedź Nr 3

Tak, wszystkie zawory muszą być wyposażone w rączkę.

Pytanie Nr 4

Jeden z naszych dostawców dopytuje o długości. W tabeli są podane ale pytanie czy zmieszczą się tam również poniższe:

DN 200 – 425 mm, DN 150 – 375 mm, DN 125 – 375 mm, DN 100 – 350 mm, DN 25 - 275 mm
DN 20 - 245 mm, DN 15 - 245 mm

Odpowiedź Nr 4

Nie ma możliwości montażu zaworów o przedstawionych długościach.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu